



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΔΑΜ: 20REQ006539193
ΑΔΑΜ: 20REQ006539211
ΑΔΑΜ: 20PROC006540593

Ιωάννινα **08-04-2020**
Αριθ. Πρωτ. **9332 (1699)**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099856
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Αν.Γκούρας

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΚΗΜΔΗΣ**

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τη Διαχείριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
ζ. Η υπ' αριθμ. 1947/07-04-2020 αίτηση της Διαχείρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας
η. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου τεύχος πρώτο αρ. φύλλου 42/25-02-2020

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη Διαχείριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 13-04-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
 5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 4412/16 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
 6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

(1699) Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		: Λ	ΥΛΙΚΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΔΗΜ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
74150093	ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	ΣΕΤ	2.00	3598.7900		
		24.0	41429Α	8925.00		
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:			8925.00	

Ειδικοί όροι**Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων αρνητικής πίεσης στην Ορθοπεδικής Κλινική**

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μονάδων αρνητικής πίεσης - επεξεργασίας αέρα, στην Ορθοπεδική κλινική.

Μονάδες Αρνητικής Πίεσης 500 m³/h, οριζόντιες, με περσίδα στην έξοδο Φ200mm, με πρόφιλο, με απόλυτο φίλτρο HEPA, με ανεμιστήρα, με λάμπα UV, με διακόπτη διαφορικής πίεσης και με φλάντζα στην είσοδο Φ200 mm. Διαστάσεις μονάδων περίπου 45x45x2200 (1 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ)

Περιγραφή λειτουργίας:

Η μονάδα αρνητικής πίεσης αναρροφά τον αέρα από τον χώρο μέσω αγωγού, τον φιλτράρει μέσω μιας συστοιχίας φίλτρων, τον απολυμαίνει με την λάμπα UV και αποβάλλει τον καθαρό πλέον αέρα από το πάνω μέρος της εκτός του χώρου.

Συστοιχία φίλτρων:

Το 1ο στάδιο είναι πρόφιλο για την συγκράτηση των σωματιδίων μεγάλου μεγέθους, το 2^ο στάδιο είναι απόλυτο φίλτρο (HEPA) για την συγκράτηση των σωματιδίων πολύ μικρού μεγέθους και το 3ο στάδιο είναι λάμπα UV για την εξουδετέρωση χημικών ενώσεων/μικροοργανισμών.

Υλικά κατασκευής:

Το κιβώτιο θα αποτελείται από σκελετό από αλουμίνιο και διπλά τοιχώματα βαμμένα εποξειδικά. Ο ανεμιστήρας θα είναι από αλουμίνιο, το πρόφιλο να έχει χάρτινο πλαίσιο ενώ το απόλυτο φίλτρο να έχει πλαίσιο από αλουμίνιο.

Αυτοματισμοί:

Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης στροφών του ανεμιστήρα.

Να υπάρχει διακόπτης διαφορικής πίεσης ελέγχου των φίλτρων με ένδειξη.

Εγκατάσταση:

Εγκατάσταση των Μονάδων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Τα υλικά εγκατάστασης (Περσίδες Τοίχου 20x20cm, Περσίδες πόρτας 30x15 cm, μικρού μήκους αεραγωγοί Φ200, βάσεις στήριξης, καλώδια κλπ) και εργασίες διάτρησης να συνυπολογιστούν.

Απαραίτητες πιστοποιήσεις και προϋποθέσεις:

- 1) Πιστοποιητικό ISO846:1997 ώστε να διασφαλίζεται το πρότυπο DIN1946 για τους νοσοκομειακούς χώρους.
- 2) Πιστοποιητικό CE για τα απόλυτα φίλτρα.
- 3) ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 από το εργοστάσιο κατασκευής.
- 4) Ατομικό πιστοποιητικό συσκευής Leakage Integrity test ώστε να πιστοποιείται ότι η συσκευή δεν έχει διαρροές.
- 5) Ο εγκαταστάτης να έχει λάβει γνώση του χώρου προτού προσφέρει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ
